ANEXO A

Tabela 2: Determinação dos locais onde deve haver controle de fumaça

CARACTERÍSTICA DA EDIFICAÇÃO										
OCUPAÇÃO		H > 60 m (sem átrio)		Subsolos		Átrio ou quebra de isolamento vertical		Exigências de outras NTs		
		Locais a proteger	Partes da NT 15 a consultar	Locais a proteger	Partes da NT 15 a consultar	Locais a proteger	Partes da NT 15 a consultar	Locais a proteger		Partes da NT 15 a consultar
RESIDENCIAL		---	---	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento.	1, 2, 6 e 8	Átrio; corredores;	1, 2, 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1, 2, 6 e 8
									Sem corredores	1, 2, 5 e 8
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	HOTÉIS – RESIDENCIAIS; APART-HOTÉIS	---	---	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento.	1, 2, 6 e 8	Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores.	1, 2, 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1, 2, 6 e 8
									Sem corredores	1, 2, 5 e 8
	DEMAIS OCUPAÇÕES	Conforme item 4.2	1, 2, 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento.	1, 2, 6 e 8	Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores.	1, 2, 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1, 2, 6 e 8
			1, 2, 5 e 8						Sem corredores	1, 2, 5 e 8
COMERCIAL		Conforme item 4.2	1, 2, 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento.	1, 2, 6 e 8	Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores.	1, 2, 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1, 2, 6 e 8
									Sem corredores	1, 2, 5 e 8
									Sem corredores	1, 2, 5 e 8

ANEXO A

Tabela 2: Determinação dos locais onde deve haver controle de fumaça (cont.)

OCUPAÇÃO	CARACTERÍSTICA DA EDIFICAÇÃO								
	H > 60 m (sem átrio)		Subsolos		Átrio ou quebra de isolamento vertical		Exigências de outras NTs		
	Locais a proteger	Partes da NT a consultar	Locais a proteger	Partes da NT a consultar	Locais a proteger	Partes da NT a consultar	Locais a proteger		Partes da NT a consultar
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Conforme item 4.2	1, 2, 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento.	1, 2, 6 e 8	Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores.	1, 2, 7 e 8	Edifícios sem janela	Com corredores definidos	1, 2, 6 e 8
								Sem corredores	1, 2, 5 e 8
EDUCACIONAL (Grupo E)	Conforme item 4.2	1, 2, 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento.	1, 2, 6 e 8	Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores.	1, 2, 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1, 2, 6 e 8
								Sem corredores	1, 2, 5 e 8
LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO	Conforme item 4.2	1, 2, 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento.	1, 2, 6 e 8	Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores.	1, 2, 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1, 2, 6 e 8
								Sem corredores	1, 2, 5 e 8

ANEXO A

Tabela 2: Determinação dos locais onde deve haver controle de fumaça (cont.)

CARACTERÍSTICA DA EDIFICAÇÃO									
OCUPAÇÃO	**H > 60 m (sem átrio)**		**Subsolos**		**Átrio ou quebra de isolamento vertical**		**Exigências de outras NTs**		
	Locais a proteger	**Partes da NT a consultar**	**Locais a proteger**	**Partes da NT a consultar**	**Locais a proteger**	**Partes da NT a consultar**	**Locais a proteger**		**Partes da NT a consultar**
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E ASSEMELHADOS	Conforme item 4.2	1, 2, 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento.	1, 2, 6 e 8	Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores.	1, 2, 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1, 2, 6 e 8
								Sem corredores	1, 2, 5 e 8
SERVIÇO DE SAÚDE	Conforme item 4.2	1, 2, 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento.	1, 2, 6 e 8	Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores.	1, 2, 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1, 2, 6 e 8
								Sem corredores	1, 2, 5 e 8

ANEXO A

Tabela 2: Determinação dos locais onde deve haver controle de fumaça (cont.)

CARACTERÍSTICA DA EDIFICAÇÃO									
OCUPAÇÃO	**H > 12m para I3, J3 e J4 (sem átrio); H > 60 m para I1, I2, J1 e J2.**		**Subsolos**		**Átrio ou quebra de isolamento vertical**		**Exigências de outras NTs**		
	Locais a proteger	**Partes da NT a consultar**	**Locais a proteger**	**Partes da NT a consultar**	**Locais a proteger**	**Partes da NT a consultar**	**Locais a proteger**		**Partes da NT a consultar**
INDUSTRIAL	Conforme item 4.2	1, 2, 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento.	1, 2, 6 e 8	Átrio; corredores;	1, 2, 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1, 2, 6 e 8
					Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores.	1, 2 (3 ou 6) e 8		Sem corredores	1, 2 (3 ou 5) e 8
DEPÓSITO	Conforme item 4.2	1, 2, 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento.	1, 2, 6 e 8	Átrio; corredores.	1, 2, 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1, 2, 6 e 8
					Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores.	1, 2 (3 ou 6) e 8		Sem corredores	1, 2 (3 ou 5) e 8

Nota genérica:

(1) *Todos os subsolos destinados a estacionamento devem atender ao item 13.3 da Parte "6" desta* ***NT.***